

石垣市立学校施設の耐震診断（優先度調査）の結果公表について

平成30年4月現在

耐震診断(耐震化優先度調査)の調査結果です。(5段階評価で、数値の低い方が耐震性が劣るとされております。)耐震診断調査は、昭和56年以前に建築された建物で、非木造の2階建て以上、又は述べ面積200㎡を越える建物が対象となります。

※一覧表にない学校及び校舎は、新耐震基準による建物ですので、対象外となっております。

小学校

番号	学校名	棟番号	階数	面積(㎡)	建物区分	構造	建築年月	耐力度調査(点数)	耐震診断(優先度調査ランク)	備考
1	新川小	5-1	2	328	校舎	RC	S48.3	未調査	⑤-1	
		5-2	2	299	校舎	RC	S51.12	未調査		
2	石垣小	12	3	1,849	校舎	RC	S56.3	3,531	④-2	
3	白保小	9	2	545	校舎	RC	S55.3	3,819	④-2	H30改築中
4	崎枝小	8	1	255	校舎	RC	S56.3	未調査	⑤-4	
5	平久保小	11	1	293	校舎	RC	S54.2	未調査	⑤-4	
		10	2	532	屋体	RC	S54.3	未調査		
計	5校	6棟		4,101						

中学校

1	石垣中	14-1	3	321	校舎	RC	S55.3	未調査	③-1	
		14-2	3	721	校舎	RC	S56.3	未調査		
計	1校	1棟		1,042						